



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsobp.pф, e-mail:nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ИТ.ПР 205/2.Н.00116
(номер сертификата соответствия)

027126
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ХОРЕКА» «HoReCa» Ltd ОГРН 1177746081721
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17а, стр 2, Телефон: +7 495 966 23 86

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«ETERNO IVICA SRL»
Via Austria, 25/E 35127 Padova, Italy, Италия
Телефон: +39 049 853 01 01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СТРАТЕГ», 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 4,
офис 1а, тел.: +7(968)0610340, E-mail: icstrateg@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.205/2 действительно до
05.11.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Опоры пластмассовые «Pedestal» регулируемые и нерегулируемые. Опоры регулируемые: Системы NEW-MAXI типов: NM1, NM2, NM3, NM4, NM5. Увеличитель высоты PNM, Вершина опоры NM для плитки, лаги и алюминиевой лаги. Системы ETERNO типов: SE0, SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE13, SE14
Увеличитель высоты P1, Вершина опоры SE для плитки, лаги и алюминиевой лаги.

код ОКПД2
22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 51032
группа гор1 сти Г2, группа воспламеняемости В3,
группа распространения пламени РП3, группа дымообразующей способности Д3, группа токсичности Т2
класс пожарной опасности КМ3

Код ТН ВЭД ТС
3925908009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний № 73/1 от 15.08.2017, ООО «СТРАТЕГ», 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 4, Свидетельство НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.188/2, действительно до 05.11.2018 г.
Акт анализа состояния производства № 66/1 от 15.08.2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2017 по 15.08.2020



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ульянкина Л. Г.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Корзин С. А.